

\\uwfpcluster01.uw.lu.se\Bbyr-mli\\$Hus\Hus A/A ombyggnad\A-omb Rumsfunktionsförteckningar.xls / Berörda rum 090227

Rev	Pos	Rumsnamn/funktion	Dimensionerande funktioner				Anmärkning																												
			Antal rum	C Yta	D Σ yta	Placering																													
			per rum																																
						Mörklägg	A1 Antal pers	Rumskyla [kW]	Vask/diskb [st]	Kallvattn	Varmvatten	Nöd/Ansiktsdusch	Avlopp	Övr VA	Tryckluft [st]	Annan gas	Dragskåp 9M [st]	Dragbänk [st]	Vent skåp	Punktutslug	Processvent [l/s]	C 230V, dubbla [st]	V Elpanel [st]	3-fas 16A [st]	X 3-fas 32A [st]	Y 3-fas 63 A [st]	N 3-fas 63- 100 A [st]	AA Dimbar belysning	AB Pos f RJ45-uttag [s]	AC Datorer [st]	AD	AE Övrigt			
	160	Konferens-, grupp-, samtalrum		15	0	141		8													0	7							4	2				Varje rumsmodul bestyckas som arbetsrum	
	162	Konferensrum, >40m2: Konferensrum - " -, för projektor o dyl	2	45	90	141		23													0	19							6	3				Endast i konferensrum E=I övrigt som ritsal	
			1	>40	60		x															1						1	1						
	164	Grupprum	5	30	150	141		15													0	13							4	2					
	166	Samtalrum, <11m2:	8	9	72	141		5													0	1													AB=Ev. datanät trådlöst
		Summa kontorsutrymmen			1933																														Summeringarna inkluderar dolda rader
		Stora rum'																																	
	200	Utställning/ Bedömning/ 'Allrum'	1	270	270	Inner gård		75													0	24						0	4						Den överbyggda innergården A1=En årskurs för bedömning Undantagsvis betydligt fler kanske 150- 200? U=Fördelade på fasad och pelare AA=Sektionerad belysning AB=I golvbrunn f grparbetsplats enl rektors arbetsgrupp Trådlöst nät i övrigt Som ritsal Som ritsal U,AB=På pelare
			2		0																	1							2	1					
			2		0																	2							2	1					
	210	Studiemiljö/ Utställning För extrema kurser?	1	150	150	Inner gård	x	45													16							0	2	15	0				Studiemiljö enl. rektors arbetsgrupp på överbyggd innergården A1=Undantagsvis betydligt fler kanske 40- 50? U=Fördelade på fasad och pelare AA=Sektionerad belysning AB=I golvbrunn f grparbetsplats enl rektors arbetsgrupp Trådlöst nät i övrigt Som ritsal Som ritsal U,AB=På pelare
			1		0																	1							2	1					
			1		0																	1							1	1					

I princip även överbyggd gård o övriga centrala utrymmen på bv utom nät f grupplatser.

Rev	Pos	Rumsnamn/funktion	Dimensionerande funktioner				Anmärkning																										
			Antal rum	C Yta	D Σ yta	Placering																											
			per rum																														
						m Mörklägg	A1 Antal pers	W Rumsyta [kW]	G Vask/diskb [st]	H Kallvattn	- Varmvatten	u Nöd/Ansiktsdusch	K Avlopp	F Övr VA	M Tryckluft [st]	Z Annan gas	O Dragskåp 9M [st]	T Draggbänk [st]	Q Vent skåp	R Punktsug	I Processvent [l/s]	C 230V, dubbla [st]	< Elpanel [st]	Σ 3-fas 16A [st]	X 3-fas 32A [st]	< 3-fas 63 A [st]	N 3-fas 63- 100 A [st]	AA Dimbar belysning	AB Pos f RJ45-uttag [s]	AC Datorer [st]	AD	AE Övrigt	
	220	Reception/ 'Allrum'/ Utställning - " -, för projektor o dyl - " -, lärarplats mm Informationsskärm	1	80	80	141 pl 1	25																17					0	6	6		0	Ny rumsindelning entréplan (vaktmästeri, uppehåll, café mm) A1=En årskurs för bedömning Undantagsvis betydligt fler kanske 40- 50? U,AB,AC=F 2 arbpl i reception o 4 distribuerade sökstationer U=Inkl 6 fördelade+ städuddag AA=Sektionerad belysning AE=Centralt i blocket m receptions-/ servicedisk Glasning mof omgivande rum, ev avgränsning m jalusi/ glasblockvägg U,AB=F projektor o dyl i tak c:a 3,5m från tavelpos. C:a 1m2 fast tak tillgängligt f montage. U,AB=1 pos vid kateder f lärare o utskrift AE=Utanför i korridor, vid tak.
	230	Bibliotek	1	80	80	141 pl 1	12																11					4	4		0	Ny rumsindelning entréplan (vaktmästeri, uppehåll, café mm) U,AB,AC=F 4 distribuerade sökstationer U=Inkl 6 fördelade+ städuddag AE=Ev i ansl till nuv bibliotek Avlåsningsbart Glasning mof omgivande rum o trappa, ev avgräns m jalusi/ glasblockvägg	
		Summa 'Stora rum'			580																												Summeringarna inkluderar dolda rader
	300	Hörsal - " -, för projektor o dyl - " -, lärarplats mm	2	82	164	141 pl 1	x 72														0	42						0		24		0	BEFINTLIGA MODERNISERAS. U=En av hörsalarna förses med el och belysning i bänkarna, ett dubbeluttag per 2 stolar AA=Allmänbelysn dimmas, podie o tavelbelysn sektioneras AB,AC=Trådlöst nätverk, 1 av 2 åhörare m dator AE=Passerkontroll Bef episkopplats ersätts m stolar Som ritsal Som ritsal Endast vid lärarplats

\\uwfpcluster01.uw.lu.se\Bbyr-mli\\$Hus\Hus A/A ombyggnad\A-omb Rumsfunktionsförteckningar.xls / Berörda rum 090227

Rev	Pos	Rumsnamn/funktion	Dimensionerande funktioner				Anmärkning
			Antal rum	C Yta	D Σ yta	Placering	
per rum							
m Mörklägg A1 Antal pers T Rumsyta [kW] G Vask/diskb [st] H Kallvattn - Varmvatten - Nöd/Ansiktsdusch K Avlopp F Övr VA M Tryckluft [st] Z Annan gas O Dragskåp 9M [st] P Dragbänk [st] Q Vent skåp R Punktsug T Processvent [l/s] C 230V, dubbla [st] V Elpanel [st] W 3-fas 16A [st] X 3-fas 32A [st] Y 3-fas 63 A [st] N 3-fas 63- 100 A [st] AA Dimbar belysning AB Pos f RJ45-uttag [s] AC Datorer [st] AD AE Övrigt							
310	Hörsal	1	40	40	141 pl 1	x 35 1 1 1 0 1 0	BEFINTLIGA MODERNISERAS. AA=Allmänbelysn dimmas, podie o tavelbelysn sektioneras AB,AC=Trådlöst nätverk, 1/3 åhörare m dator AE=Passerkontroll Bef episkopplats ersätts m stolar Som ritsal Som ritsal Endast vid lärarplats
320	Ritsalar Något/några ritsalar förbereds med personkapacitet som seminarierum, pos 360.	34	54	1836	141 pl 2, 3	12 34 0 34 0 34 0	U,AB=Fördelningsmöjlighet i kabelkorg i tak Möblering från fasadvägg försörjs fr bef. förstärkta uttag Förlängndosa till kabelkorg på ritbord U=Inkl städfuttag AB=Kanalisation 'kors i taket'. AB,U=Befintliga nät- o eluttag behålls. Uttag förstärks m 4-vägs nytt uttag U,AB=F fasta datorer i ritsal o. dyl u bordsnivå. Mont i fönsterbänkskanal ö.k. 600 ö.g. U=Säkringsgrupp skild från övr el i rummet U,AB=Projektor o dyl i tak c:a 3,5m fr tavelpos. C:a 1m2 fast tak tillgängligt f montage. AB=Dubbelt för projektor o trådlöst nät. Kanalisation till projektor el o TP-kablage samt 25mm tomrör för videokablage F lärarplats o extra anslutningsmöjlighet, uttagsplacering 'på kortsidorna' U,AB=1 pos vid kateder f lärare o 1 pos motsat f utskrift mm
330	Multirum Åtminstone några multirum förbereds f fasta datorplatser.	11	54	594	141 pl 2, 3	20 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 7	F modellbyggnad, allrum F,AC=Vid ev. användning som datorsal O=DS 9M utan installationer U=Fördelade o städuuttag+ bef uttag förstärkta AB=Kanalisation 'kors i taket'. AB,U=Befintliga nät- o eluttag behålls. Uttag förstärks m 4-vägs nytt uttag

\\uwfpcluster01.uw.lu.se\Bbyr-mli\\$Hus\Hus A/A ombyggnad\A-omb Rumsfunktionsförteckningar.xls / Berörda rum 090227

Rev	Pos	Rumsnamn/funktion	Dimensionerande funktioner				Anmärkning
			Antal rum	C Yta	D Σ yta	Placering	
per rum							
m Mörkläggning A1 Antal pers W Rumsyta [kW] G Vask/diskb [st] H Kallvattn I Varmvatten J Nöd/Ansiktsdusch K Avlopp L Övr VA M Tryckluft [st] N Annan gas O Dragskåp 9M [st] P Draggbank [st] Q Vent skåp R Punktutslug S Processvent [l/s] T 230V, dubbla [st] U Elpanel [st] V 3-fas 16A [st] W 3-fas 32A [st] X 3-fas 63 A [st] Y 3-fas 63- 100 A [st] Z Dimbar belysning AA Pos f RJ45-uttag [s] AB Datorer [st] AC Övrigt AD AE							
420	Städförråd	1	25	25	142	0	H,K,U=För 2 tvättmaskiner U=För torktumlare U=Övrigt städ+ fördelat AE=Vid städs pausrum, pos 150.
430	Kontorsteknik, förråd på kontorsvåningarna	4	15	60	141, 142	2	U=2x 3+ städuttag
	Informationsskärm	3					B=Foajé, entrén fr IKDC, korsningen korridor 1116 o 1132 AB=Båda uttagen bestyckade AE=I korridor, vid tak.
Dubbeluttag för informationsskärmarna ger plats för trådlös accesspunkt.							
500	Summa förråd mm Hygien mm Omklädning, klädförvaring f städ o verkstad Informationsskärm	1	14	14	142	0 6	183 0 F.d. 'Pink Palace' A1=Överluft från korridor AE=Passerkontroll f kontrollerad användning 0 AE=Utanför i korridor, vid tak.
510	WC, dusch	1	10	10	142 Bef	0	Befintligt vid 'Pink Palace' H- K=Inkl dusch, golvbrunn o WC G=Tvättställ
520	HWC	5	5	25	141 pl 2- 5	0	Vid dusch Överluft från korridor H- K=Inkl WC G=Tvättställ Mått anpassas
	Dusch	5	1,7	9	141 pl 2- 5	0	Vid HWC Överluft från korridor H- K=Inkl dusch, golvbrunn
530	WC		1,7	0	Fördel		BEFINTLIGA MODERNISERAS
	Summa hygien mm			57			
	Summa			5639		11	Summeringarna inkluderar dolda rader

