

Rev	Rums nr	Typ	Benämning	Yta Ensk [m2]	Faktisk anv [l/s]				Installationer i nya rum								RFF pos	Anmärkning				
					Pers	Vent krav [l/s]	Bef vent [l/s]	Proc vent	Vask	Ovr VS	El-uttag dbbla	4-vägs 230V	Ovr el	Nät-dosor	Kanal [m]	'Dat orer'			Inst effekt [kW]			
	1037	Multirum	Multirum	57	34	440		710	1	---	15	3	---	11	14	10	1,5	RFF 330				
	1041	Grupprum	Kårexp	18	8	120		---	---	---	7	1	---	3	8	2	---	RFF 164				
	1043	Kontor	Kontor	11	1	15		---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	Endast UH				
	1048	Datorsal	Datorsal	70	32	420		---	---	---	25	4	---	15	17	25	3,8	RFF 350				
	1017		Post	11		11		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Endast UH	Ny rumsindelning			
	1053N	Paus	Bar	40	29	390		---	---	---	7	2	---	---	---	---	---	RFF130/40				
	1053S	Kontor	Biblereception	40	5	75		---	---	---	---	2	---	---	---	2	---	Endast UH				
	1056-9	Kontor	Bibliotek	76	10	150		---	---	---	---	4	---	---	---	2	---	Endast UH				
	1067	Kontor	Mtrlibliotek	21	3	45		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH				
	1068A	Paus	Allrum	32	23	330		---	---	---	7	2	---	---	---	---	---	RFF130/40				
	1068B	Grupprum	Konferens	32	15	225		---	---	---	13	2	---	5	11	4	0,6	RFF 164				
	1060		Förråd	3		3		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Endast UH				
	1061		WC	2		2		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Endast UH				
	1063		Förråd	3		3		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Endast UH	-			
	1064		WC	2		2		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Endast UH				
	1077	Multirum	Multirum	59	34	36		710	1	---	15	3	---	11	14	10	1,5	RFF 330	Ny rumsindelning, ny rumsfunktion			
	1081	Ritsal	Ritsal	64	14	195		---	---	---	15	4	---	7	17	4	0,6	RFF 320	Ny rumsindelning, ny rumsfunktion			

Rev	Rums nr	Typ	Benämning	Yta Ensk [m2]	Faktisk anv [l/s]			Installationer i nya rum									RFF pos	Anmärkning		
					Pers	Vent krav [l/s]	Bef vent [l/s]	Proc vent	Vask	Ovr VS	El-uttag dbbla	4-vägs 230V	Ovr el	Nät-dosor	Kanal [m]	'Dat orer'			Inst effekt [kW]	
	1083	Ritsal	Ritsal	51	11	270		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320		
	1087	Ritsal	Ritsal	78	17	58		---	---	---	15	4	---	7	17	4	0,6	RFF 320	Ny rumsindelning, ny rumsfunktion	
	1091	Paus	Pentry	7	5	43		40	1	1	14	---	---		---		---	RFF 120		
	1094		WC	10		10		---	---	---	---	---	---		---		---	Endast UH		
	1098	Kontor	Ddg	29	4	60					13			8		10	1,5	RFF 110		
	1103	Kontor	Utskrift	10	1	15		---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	Endast UH		
	Summa bottenvåning			1 164	497	6044		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Endast UH		
		Storrum	Utställning	270	75	850		---	---	---	27	---		8		2	---	RFF 200		
		Storrum	Studiemiljö	150	45	550		---	---	---	18	---		5		2	---	RFF 210		
	Summa innergård			420	120	1400					45			13		4				
	2006	Gruppum	Samtalsrum	9	4	60		---	---	---	1	---	---	1	---		---	RFF 166	Ny rumsindelning	
	2007	Multirum	Modellbyggn	58	34	440		710	1	---	15	3	---	11	14	10	1,5	RFF 330	Ny rumsindelning och rumsfunktion	
	2009	Ritsal	Ritsal	57	13	195		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320		
	2010	Ritsal	Ritsal	55	12	180		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320		
	2011	Ritsal	Ritsal	55	12	180		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320		
	2012A	Paus	Pentry	18	13	195		40	1	1	14	---	---		---		---	RFF 120	Ny rumsindelning och rumsfunktion	
	2012	Paus	Pausrum	55	39	490		---	---	---	7	3	---		---		---	RFF130/40	Ny rumsindelning	
	2022	Ritsal	Ritsal	55				---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320		
	2019	Multirum	Multirum	57	34	440		710	1	---	15	3	---	11	14	10	1,5	RFF 330		
	2020	Ritsal	Ritsal	56	12	180		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320		
	2018	Ritsal	Ritsal	57	13	195		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320	Ny rumsindelning	
	2041	Ritsal	Ritsal	57	13	195		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320	Ny rumsindelning	
	2024	Ritsal	Ritsal	55				---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320		

Rev	Rums nr	Typ	Benämning	Yta Ensk [m2]	Faktisk anv [l/s]				Installationer i nya rum								RFF pos	Anmärkning		
					Pers	Vent krav [l/s]	Bef vent [l/s]	Proc vent	Vask	Ovr VS	El- uttag dbbla	4-vägs 230V	Ovr el	Nät- dosor	Kanal [m]	'Dat orer'			Inst effekt [kW]	
	3032	KK-rum	Drift-/KK-rum	9	1	15		---	---	---	---	---	---					Endast UH		
								Annan rumsindelning												
								Annan rumsindelning												
	3042A	Ritsal	Ritsal	57	13	195		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320	Ny rumsindelning o -funktion	
	3042B	Ritsal	Ritsal	57	13	195		---	---	---	15	3	---	7	14	4	0,6	RFF 320	Ny rumsindelning o -funktion	
	3044	Grupprum	Disponibel	11	5	75		---	---	---	1	---	---	1	---		---	RFF 166	Ny rumsindelning	
	3044A		Förråd	10		10		---	---	---	---	---	---				---	Endast UH	Ny rumsindelning	
	3045	Grupprum	Disponibel	11	5	75		---	---	---	1	---	---	1	---		---	RFF 166	Ny rumsindelning	
	Summa våning 3			1 133	368	5031		2880	5	1	275	55		139	241	88	13,2			
	4007		Förråd	15		15		---	---	---	---	---	---				---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4008	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4009	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4010	Kontor	Kontor	16	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4011	Kontor	Kontor	32	4	60		---	---	---	---	2	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 162	
								Annan rumsindelning												
	4012B	Kontor	Kontor	20	3	45						7		2	11	2		RFF 100		
	4013	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4014	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4015	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4016	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4017/8	Kontor	Kontor	23	3	45		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4019	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4020	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4003 d	Kontor	Kontor	10	1	15		---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4021	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4021A	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4021B	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4028	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4028A	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
								Annan rumsindelning											Slås samman med 4053	
	4023		Kopiering/po	3		3		---	---	---	---	---	---				---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4028B	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4028C	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
								Annan rumsindelning												
								Annan rumsindelning												

Rev	Rums nr	Typ	Benämning	Yta Ensk [m2]	Faktisk anv [l/s]				Installtioner i nya rum								RFF pos	Anmärkning	
					Pers	Vent krav [l/s]	Bef vent [l/s]	Proc vent	Vask	Ovr VS	El- uttag dbbla	4-vägs 230V	Ovr el	Nät- dosor	Kanal [m]	'Dat orer'			Inst effekt [kW]
	4028D		Trappa	24		24													Rumsförändring
	4028F	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4028G	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4028H	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4028I	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4029	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4030	Kontor	Kontor	23	3	45	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 164	
	4031	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4032	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4033	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4034	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4035	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4036	Kontor	Kontor	12	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4037	Kontor	Kontor	20	3	45	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4038	Kontor	Kontor	32	4	60	---	---	---	---	2	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 162	
	4039	Kontor	Kontor	16	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4040	Kontor	Kontor	15	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4041	Kontor	Kontor	15	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	4042	Kontor	Kontor	15	2	30	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 430	
							Annan rumsindelning												
							Annan rumsindelning												
							Annan rumsindelning												
							Annan rumsindelning												
	4052	Paus	Pentry	15	11	165		40	1	1	14	---	---	---	---	---	RFF 120		
	4053	Paus	Paus	51	36	460		---	---	---	7	3	---	---	---	---	RFF130/40	Ny rumsindelning och rumsfunktion	
							Annan rumsindelning												
							Annan rumsindelning												
							Annan rumsindelning												
	4054	Grupprum	Konferens	66	30	400		---	---	---	25	4	---	9	17	8	1,2	RFF 162	Ev. delat m blockvägg. Parkering i dörrläge CA-EA=Utrustat som kontorsrum
	Summa våning 4				725	160	2312		40	1	1	46	52		11	28	84	1,2	
	5007	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5008	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5009	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
							Annan rumsindelning												
	5010	Kontor	Kontor	16	2	30						7		2	11	2		RFF 100	
	5011	Grupprum	Konferens	32	14	210		---	---	---	13	2	---	5	11	4	0,6	RFF 164	

Rev	Rums nr	Typ	Benämning	Yta Ensk [m2]	Faktisk anv [l/s]				Installationer i nya rum							RFF pos	Anmärkning		
					Pers	Vent krav [l/s]	Bef vent [l/s]	Proc vent	Vask	Ovr VS	El- uttag dbbla	4-vägs 230V	Ovr el	Nät- dosor	Kanal [m]			'Dat orer'	Inst effekt [kW]
							Annan rumsindelning												
	5012B	Kontor	Kontor	20	3	45						7		2	11	2		RFF 100	
	5013	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5014	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5015	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5016	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5017	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5018	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5019	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5020	Kontor	Kontor	9	1	15		---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5021	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5022	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5023	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
							Annan rumsindelning												
	5024	Kontor	Kontor	9	1	15		---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5025	Kontor	Kontor	9	1	15		---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5026	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5027	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5028	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5028A	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5029	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5030	Kontor	Kontor	20	3	45		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
							Annan rumsindelning												
	5036		Trappa	12		12													
	5037	Kontor	Kontor	12	2	30						7		2	11	2		RFF 100	
	5038	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5039	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5041	Kontor	Kontor	24	3	45		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5042	Kontor	Kontor	9	1	15		---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5043	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5044	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5045	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5046	Kontor	Bibliotek	24	3	45		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 164
	5048	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5049	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5050	Kontor	Kontor	12	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5051	Kontor	Kontor	20	3	45		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100
	5052A	Kontor	Kontor	17	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100

Rev	Rums nr	Typ	Benämning	Yta Ensk [m2]	Faktisk anv [l/s]				Installtioner i nya rum								RFF pos	Anmärkning		
					Pers	Vent krav [l/s]	Bef vent [l/s]	Proc vent	Vask	Ovr VS	El-uttag dbbla	4-vägs 230V	Ovr el	Nät-dosor	Kanal [m]	'Dat orer'			Inst effekt [kW]	
	5052B	Kontor	Kontor	15	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	5053	Kontor	Kontor	14	2	30						7		2	11	2		RFF 100	Ny rumsindelning	
	5054	Grupprum	Kontor	20	9	135		---	---	---	7	1	---	3	8	2	---	RFF 164	Ny rumsindelning	
	5055		Förråd	15		15		---	---	---	---	---	---		---	---	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	5062/6	Kontor	Kontor	9	1	15		---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	5065		Förråd	3		3		---	---	---	---	---	---		---	---	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	5066	Kontor	Kontor	20	3	45		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	5067	Kontor	Repro/foto	16	2	30		---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	Endast UH	Typrum RFF 100	
	5068	Grupprum	Konferens	30	14	210		---	---	---	13	2	---	5	11	4	0,6	RFF 164		
								Annan rumsindelning												
	SUMMA plan 5			699	124	1890					33			21	74	96	1,2			
	SUMMA HELA HUSET			6 387	1703	23491			7240	14	4	867		447	828	436	42,9			

Rev	Rums nr	Typ	Benämning	Faktisk anv [l/s]				Installtioner i nya rum									RFF pos	Anmärkning
				Yta Ensk [m2]	Pers	Vent krav [l/s]	Bef vent [l/s]	Proc vent	Vask	Övr VS	El- uttag dbbla	4-vägs 230V	Övr el	Nät- dosor	Kanal [m]	'Dat orer'		
		Ant rum	Funktion	Yta	Pers	Flöde	Bef vent	Proc vent	Vask	Övr VS	El- uttag		Övr el	Nät- uttag	Kanal isatio	Dat	Effekt	
	TOTAL	88	Kontor	1 338	196	2 546					13			18	55	184	2	
		14	Grupprum	277	126	60					86			38	66	24	3	
		3	Övr lärosalar	186	109						30			21	45			
		1	Datorsalar	70	32						25			15	17	25	4	
		3	Hörsalar	203	185	2 480												
		2	Storrum	420	120						45			13		4		
			Verkstäder															
			Laboratorier															
		34	Ritsalar	1 981	378	2 315					520			272	572	136	20	
		11	Modellbyggn	650	346			7 810	11		165			121	157	110	17	
		9	Paus o pentr	291	208	390		160	4	4	91							
		4	Kk- o servern	37	3	45											4	
		55	Övriga ytor	933														
		224	Summa	6 387	1703	7836		7970	15	4	975			498	912	483	49,2	
				6387														